



Maków Mazowiecki, dnia 2018-12-28

HKN.4300.67.2018.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr : 16/N/Mak, 17/N/Mak i 18/N/Mak sporządzonych w dniu 07.02.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.501.250.2018, HKL.501.251.2018 i HKL.501.252.2018 z dnia 13.02.2018 r.,** oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr : 54/S/Mak sporządzonym w dniu 18.04.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.501.805.2018 z dnia 23.04.2018 r.,**

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr : 39/S/Mak sporządzonym w dniu 10.04.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.501.724.2018 z dnia 23.04.2018 r.,**

oraz protokołach nr: 97/S/Mak, 98/S/Mak i 99/S/Mak sporządzonych dnia 09.05.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.501.915.2018, HKL.501.916.2018 i HKL.501.917.2018 z dnia 15.05.2018 r.,**

oraz na podstawie sprawozdania z badań nr: SB/44095/05/2018 a dnia 21.05.2018 r.,

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr : 59/N/Mak sporządzonym w dniu 03.07.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.501.1377.2018 z dnia 16.07.2018 r.,**

oraz protokołach nr: 81/N/Mak, 82/N/Mak i 83/N/Mak sporządzonych dnia 29.08.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.501.1779.2018, HKL.501.1780.2018 i HKL.501.1781.2018 z dnia 03.09.2018 r.,**

oraz protokołach nr: 147/S/Mak, 148/S/Mak, 149/S/Mak i 150/S/Mak sporządzonych dnia 17.10.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.501.2249.2018, HKL.501.2250.2018, HKL.501.2251.2018 i HKL.501.2252.2018 z dnia 22.10.2018 r.,**

niepodległa

oraz protokołach nr: 163/S/Mak, 164/S/Mak, 165/S/Mak i 166/S/Mak sporządzonych dnia 06.11.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: ,
HKL.501.2373.2018, HKL.501.2374.2018, HKL.501.2375.2018 i HKL.501.2376.2018 z dnia 13 i 22.11.2018 r. ,
oraz sprawozdania z badań nr 46/W/2018 z dnia 18.12.2018 r.
z punktów zgodności w :

- KPPSP ul. Moniuszki 6A,
- Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. Przasnyska 9,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Gen. Pułaskiego 15,
- Stacja Uzdatniania Wody w Makowie Mazowieckim ul. Przemysłowa

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

**z wodociągu o produkcji 1000-10000 m³/d Maków Mazowiecki ul. Przemysłowa
zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie
Mazowieckim**

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Grzegorz Cesarski

Otrzymuje:

- 1. Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki.**
- 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5,
06-200 Maków Mazowiecki.**
- 3. A/a.**



Maków Mazowiecki, dnia 2018-12-28

HKN.4300.68.2018.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr : 19/N/Mak i 20/N/Mak sporządzonych w dniu 07.02.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.501.253.2018 i HKL.501.254.2018 z dnia 13.02.2018 r.,**

oraz protokołach nr: 64/S/Mak i 65/S/Mak sporządzonych dnia 09.05.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.501.918.2018 i HKL.501.919.2018 z dnia 15.05.2018 r.,**

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr : 60/N/Mak sporządzonym w dniu 03.07.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.501.1378.2018 z dnia 16.07.2018 r.,**

oraz protokołach nr: 79/N/Mak i 80/N/Mak sporządzonych dnia 01.08.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.501.1783.2018 i HKL.501.1784.2018 z dnia 07.08.2018 r.,**

oraz protokołach nr: 280/S/Mak i 281/S/Mak sporządzonych dnia 06.11.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.501.2378.2018 i HKL.501.2379.2018 z dnia 13.11.2018 r.**

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr : 167/S/Mak sporządzonym w dniu 06.11.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.501.2377.2018 z dnia 22.11.2018 r.,**

z punktów zgodności w :

niepodlega

- Stacja Paliw GOZANA ul. Mazowiecka 18,
- Zarząd Dróg Powiatowych ul. Krótka 3,
- Stacja Uzdatniania Wody w Makowie Mazowieckim ul. Mazowiecka

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

**z wodociągu o produkcji 100-1000 m³/d Maków Mazowiecki ul. Mazowiecka
zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie
Mazowieckim**

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Grzegorz CesarSKI

Otrzymuje:

1. **Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki.**
2. **Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5,
06-200 Maków Mazowiecki.**
3. **A/a.**



Maków Mazowiecki, dnia 2018-12-28

HKN.4300.69.2018.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 31/N/Mak sporządzonym w dniu 28.02.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.501.390.2018 z dnia 14.03.2018 r.,**

oraz sprawozdaniu z badań nr: 101459/18/SOK i 101458/18/SOK z dnia 14.03.2018 r.,

oraz protokole nr: 66/S/Mak sporządzonym dnia 09.05.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: **HKL.501.920.2018 z dnia 15.05.2018 r.,**

oraz sprawozdaniu z badań nr: 220133/18/SOK z dnia 28.05.2018 r.,

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 58/N/Mak sporządzonym w dniu 03.07.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.501.1376.2018 z dnia 16.07.2018 r.,**

oraz sprawozdaniu z badań nr: 376744/18/SOK z dnia 30.08.2018 r.,

oraz protokole nr: 84/N/Mak sporządzonym dnia 29.08.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.501.1782.2018 z dnia 03.09.2018 r.,**

oraz sprawozdaniu z badań nr: SB/103951/10/2018 z dnia 18.10.2018 r.,

oraz sprawozdania z badań nr: 422975/18/SOK z dnia 04.10.2018 r.,

oraz protokole nr: 171/S/Mak sporządzonym dnia 06.11.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: **HKL.501.2381.2018 z dnia 09.11.2018 r.,**

niepodległa

oraz sprawozdaniu z badań nr: 529659/18/WAW z dnia 26.11.2018 r.,
oraz protokole nr: 170/S/Mak sporządzonym dnia 06.11.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników
badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.501.2380.2018 z dnia 22.11.2018 r.,
oraz sprawozdaniu z badań nr: 46/W/2018 z dnia 18.12.2018 r.,

z punktów zgodności w :

- Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Makowie Mazowieckim ul. Sportowa 9,
- Stacja Uzdatniania Wody w Makowie Mazowieckim ul. Leśna 38

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu o produkcji < 100 m³/d Maków Mazowiecki ul. Leśna 38

zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie

Mazowieckim

Uzasadnienie

Na podstawie przytoczonych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu o produkcji < 100 m³/d Maków Mazowiecki ul. Leśna 38 stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów na koniec 2018 roku spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Jedynie w kilku próbkach stwierdzono przekroczenie zalecanej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C oraz w 1 próbce podwyższoną zawartość jonu amonu.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim wydał 2018-08-09 decyzję HKN.4300.D.4.2018.GC, która dotyczyła warunkowej przydatności wody, ze względu na podwyższoną zawartość manganu. Po podjętych działaniach naprawczych próbka wody pobrana 2018-11-06 wykazała, iż zawartość manganu jest zgodna z wymaganiami określonymi w w/w rozporządzeniu.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Grzegorz Cesarski

Otrzymuje:

- 1. Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki.**
- 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5,
06-200 Maków Mazowiecki.**
- 3. A/a.**