



Maków Mazowiecki, dnia 2020-01-09

HKN.4300.10.2020.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 59),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 23/N/Mak i 24/N/Mak sporządzonych w dniu 06.02.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek wody nr sprawozdań: **HKL.501.266.2019 i HKL.501.267.2019 z dnia 11.02.2019 r.**

oraz protokołach nr: 96/S/Mak, 97/S/Mak sporządzonych dnia 29.05.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.501.1232.2019 i HKL.501.1233.2019 z dnia 03.06.2019 r.,**

oraz protokołach nr: 77/N/Mak i 78/N/Mak sporządzonych dnia 28.08.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.501.2016.2019 i HKL.501.2017.2019 z dnia 02.09.2019 r.,**

oraz protokołach nr: 198/S/Mak i 199/S/Mak sporządzonych dnia 09.10.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.501.2438.2019 i HKL.501.2439.2019 z dnia 15.10.2019 r.**

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 80/N/Mak sporządzonego w dniu 11.09.2019r.

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.501.2197.2019 z dnia 26.09.2019 r.**

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 207/S/Mak sporządzonego w dniu 22.11.2019r.

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.501.2569.2019 z dnia 05.11.2019 r.,**

oraz sprawozdania z badań Nr **SB/116774/10/2019 z dnia 2019.10.22**

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

z punktów zgodności w :

- Stacja paliw GOZANA, ul. Mazowiecka,
- Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Makowie Mazowieckim ul. Sportowa 9,
- Stacja Uzdatniania Wody w Makowie Mazowieckim ul. Leśna 38

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu o produkcji 100-1000 m³/d Maków Mazowiecki ul. Leśna 38

**zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie
Mazowieckim**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Makowie Mazowieckim

mgr Lucyna Piłniakowska

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki.
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5,
06-200 Maków Mazowiecki.
3. a/a.