



Maków Mazowiecki, dnia 2020-03-23

HKN 4300.27.2020.BZ

**Miasto Maków Mazowiecki**

**ul. Moniuszki 6**

**06-200 Maków Mazowiecki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2019 rok.

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI  
ZA 2019 ROK**

**Miasto Maków Mazowiecki**

**1. NAZWA WODOCIĄGU**

**Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Makowie Mazowieckim**

**ul. Przemysłowa 6**

- Właściciel wodociągu/Administrator  
**Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6; 06-200 Maków Mazowiecki/  
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5;  
06-200 Maków Mazowiecki**
- Liczba zaopatrywanej ludności - **12386**
- Produkcja wody [m<sup>3</sup>/d] - **2240**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2019 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2019 roku - **0**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2019 roku - **2 (jon amonu), wynik badania – 0,93 mg/l±0,10 mg/l i 0,99 mg/l±0,10 mg/l (wartość parametryczna - 0,50 mg/l) i 1 (mangan) wynik badania – 105,8 l±9,8 µg/l (wartość parametryczna – 50 µg/l)**

*niepodlega*

- Działania naprawcze: usprawnienie napowietrzania procesu uzdatniania wody
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2019 roku - 0
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - 0
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - 0
- Liczba decyzji niewykonanych - 0
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - 0
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2019 roku - **brak**,

## 2. NAZWA WODOCIĄGU

### Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Makowie Mazowieckim

#### ul. Leśna 38

- Właściciel wodociągu/Administrator  
Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6; 06-200 Maków Mazowiecki/  
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5;  
06-200 Maków Mazowiecki
- Liczba zaopatrywanej ludności - 1704
- Produkcja wody [m<sup>3</sup>/d] - 400,5
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2019 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2019 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2019 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2019 roku - 0
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - 0
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - 0
- Liczba decyzji niewykonanych - 0
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - 0
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2019 roku - **brak**.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Makowie Mazowieckim

*mgr Lucyna Piłchowska*

#### Otrzymuje:

1. Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6; 06-200 Maków Mazowiecki
2. aa.

#### Do wiadomości:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5;  
06-200 Maków Mazowiecki